Запрос о предоставлении ценовой информации
от 14.02.2023 на закупку арматуры

С целью проведения мониторинга цен на закупаемые товары ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – ГУП ЛНР «РСК»), действующее на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 11-0003855/2019, для осуществления своей производственной деятельности просит предоставить информацию о стоимости следующих товаров в соответствии с Государственным классификатором продукции и услуг ДК016:2010.

1. **Конечный срок подачи ценовых предложений до 17-00 20.02.2023.**

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) любым из нижеперечисленных способов:

- нарочным: ГУП ЛНР «РСК» по адресу 91016, ЛНР, г. Луганск, ул. Котельникова, д. 1 (время работы с 8-00 до 17-00 с перерывом с 12-00 до 13-00);
- на электронный адрес ГУП ЛНР «РСК» - zakupki@guprsk.ru (для ТМЦ, автозапчастей).

Предмет закупки:

№ п/п	Наименование Товара (по коду ДК)	Технические характеристики товара	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., руб.
1	Вентиль 15кч33п ду20 ру16	Вентиль 15КЧ33П ДУ20 РУ16, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с содержанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	28	
2	Вентиль 15с22нж ду50 ру10	Вентиль 15с22нж ду50 ру10, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с содержанием твердых частиц в	28.14.1		ШТ	12	

		жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое					
3	Задвижка 31с38нж ду50 ру16	Задвижка 31с38нж ду50 ру16 , Рабочая среда I – вода, воздух, пар, природный газ, аммиак, нефть и нефтехимические продукты, жидкие и газообразные углеводородные и другие среды; Температура рабочей среды Для рабочих сред: I – не более +450 °С; Класс герметичности В, С; Присоединение к трубопроводу: Фланцевое (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: Ручное (маховик); Климатическое исполнение У1, УХЛ1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	1	
4	Задвижка 30ч6бр ду100 ру10	Задвижка 30Ч6БР Ду100, Ру10 , Рабочая среда I – вода, пар; Температура рабочей среды Для рабочих сред: I – не более +225 °С; Класс герметичности В, С; Присоединение к трубопроводу: Фланцевое по ДСТУ EN 1092-2, ДСТУ ISO 7005-2 (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: Ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	8	

5	Задвижка 30ч6бр ду50 ру10	Задвижка 30ч6бр ду50 ру10 (фланцевая), Рабочая среда I – вода, пар; Температура рабочей среды Для рабочих сред: I – не более +225 °С; Класс герметичности В, С; Присоединение к трубопроводу: Фланцевое по ДСТУ EN 1092-2, ДСТУ ISO 7005-2 (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: Ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	11	
6	Задвижка 30ч6бр ду80 ру10	Задвижка 30ч6бр ду80 ру10 (фланцевая), Рабочая среда I – вода, пар; Температура рабочей среды Для рабочих сред: I – не более +225 °С; Класс герметичности В, С; Присоединение к трубопроводу: Фланцевое по ДСТУ EN 1092-2, ДСТУ ISO 7005-2 (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: Ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	16	
7	Вентиль 15кч33п ду25 ру16	Вентиль 15кч33п ду25 ру16, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с содержанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150;	28.14.1		ШТ	4	

		Установочное положение: Любое					
8	Вентиль 998-20-0	Вентиль 998-20-0, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с содержанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	118	
9	Клапан регулирующий питательный ДУ-250 с электроприводом ЭИ10.250.00.000аэсб	Клапан регулирующий пита-тельный ДУ-250 с электроприводом Клапан регулирующий золотникового типа (неполно оборотные с неразгруженным золотником); Рабочая среда: вода-пар; Температура рабочей среды не более +300 °С; давление Рр 10МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: рукояткой под электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком (шпинделем) вверх» с направлением потока рабочей среды согласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия ЭИ10.250.00.000аэсб.	28.14.1		ШТ	1	
10	Клапан регулирующий питательный	Клапан регулирующий питательный ДУ-100 с электроприводом ЭИ10.100.00.000аэсб.	28.14.1		ШТ	1	

	ДУ-100 с электроприводом ЭИ10.100.00.000аэсб	Клапан регулирующий золотникового типа (неполно оборотные с неразгруженным золотником); Рабочая среда: вода-пар; Температура рабочей среды не более +300 °С; давление Рр 10МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: рукояткой под электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком (шпинделем) вверх» с направлением потока рабочей среды согласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия					
11	Задвижка 1120-100-Э ДУ100 РУ373 с эл. приводом	Задвижка 1120-100-Э Ду100, Ру373 под электропривод, Рабочая среда: вода; Температура рабочей среды не более +280 °С; давление Рр 37,3МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Направление подачи среды: Любое	28.14.1		ШТ	3	
12	Клапан регулирующий поворотно торцевой ДУ-20 с электроприводом ЭИ43.20.00.000.э2	Клапан регулирующий поворотно торцевой ДУ-20 с электро-приводом ЭИ43.20.00.000.э2. Клапан регулирующий золотникового типа (неполно оборотные с неразгруженным золотником); Рабочая среда: вода-пар; Температура рабочей среды не более +300 °С; давление Рр 10МПа Класс герметичности	28.14.1		ШТ	8	

		В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: рукояткой под электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком (шпинделем) вверх» с направлением потока рабочей среды согласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия					
13	Клапан регулирующий НД65. ЭИ56.65.00.000 тч1	Клапан регулирующий НД65. ЭИ56.65.00.000тч1. Клапан регулирующий золотникового типа (неполно оборотные с неразгруженным золотником); Рабочая среда: вода-пар; Температура рабочей среды не более +300 °С; давление Рр 10МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: рукояткой под электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком (шпинделем) вверх» с направлением потока рабочей среды со-гласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия	28.14.1		ШТ	4	
14	Клапан АПФ мазутный ДУ-20 с электроприводом ЭИ84.20.00.000 мэпс	ГОСТ 15150	28.14.1		ШТ	8	

15	Вентиль 1053-50-0	Вентиль 1053-50-0, предназначен для установки на оборудовании и трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) с соответствующими рабочими средами и параметрами с целью отключения или включения потока рабочей среды; Рабочая среда: пар; Температура рабочей среды не более +560 °С; давление Рр 13,7МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: маховик (рычаг); Уплотнительная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: любое	28.14.1		ШТ	22	
16	Задвижка 1120-100-К3	Задвижка 1120-100- К3, рабочая среда: вода; Температура рабочей среды не более +280 °С; давление Рр 37,3МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Направление подачи среды: Любое	28.14.1		ШТ	2	
17	Вентиль 588-10-0	Вентиль 588-10-0, предназначен для установки на оборудовании и трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) с соответствующими рабочими средами и параметрами с целью отключения или включения потока рабочей среды; Рабочая	28.14.1		ШТ	36	

		среда: пар; Температура рабочей среды не более +560 °С; давление Рр 13,7МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: маховик (рычаг); Уплотнитель-ная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: любое					
18	Устр. указателя уровня 12с13бк ду20	Устройство указателя уровня 12с13бк ду20	28.14.1		ШТ	4	
19	Вентиль 999-20-0	Вентиль 999-20-0, предназначен для установки на оборудовании и трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) с соответствующими рабочими средами и параметрами с целью отключения или включения потока рабочей среды; Рабочая среда: вода; Температура рабочей среды не более +280 °С; давление Рр 37,3МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: маховик (рычаг); Уплотнительная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: любое	28.14.1		ШТ	11	
20	Вентиль 15кч33п ду50 ру10	Вентиль 15кч33п ду50 ру10, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с со-держанием твердых частиц в	28.14.1		ШТ	5	

		жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое					
21	Вентиль 589-10-0	Вентиль 589-10-0, предназначен для установки на оборудовании и трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) с соответствующими рабочими средами и параметрами с целью отключения или включения потока рабочей среды; Рабочая среда: вода; Температура рабочей среды не более +280 °С; давление Рр 37,3МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: маховик (рычаг); Уплотнительная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: любое	28.14.1		ШТ	6	
22	Вентиль 15кч19п ду20 ру16	Вентиль 15кч19п ду20 ру16. Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с со-держанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к	28.14.1		ШТ	3	

		трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое					
23	Вентиль 15б6бк ду15 ру16	Вентиль 15б6бк ду15 ру16. Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с со-держанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	5	
24	Клапан запорный 15нж65нж ду80 (с обратными фланцами)	Клапан запорный 15НЖ65НЖ ДУ80 РУ16, Рабочая среда: II – жидкие агрессивные среды, природный газ с содержанием сероводорода до 6 %, взрывопожароопасные газы, пары кислот, другие газы, нейтральные по отношению к материалу основных деталей изделия; Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: фланцевое (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	7	
25	Вентиль 15нж65нж ду80	Вентиль 15нж65нж ду80. Рабочая среда: II – жидкие агрессивные среды, природный газ с содержанием	28.14.1		ШТ	1	

		сероводорода до 6 %, взрывопожароопасные газы, пары кислот, другие газы, нейтральные по отношению к материалу основных деталей изделия; Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: фланцевое (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое					

2. Поставщиками могут быть предоставлены однородные товары, соответствующие основным признакам: роду (виду) товара, назначению товара, виду материалов, из которого они изготовлены; вспомогательным признакам: качество, репутация на рынке, страна происхождения, условия реализации и т.д., а также идентичные товары, имеющие одинаковые характерные для них признаки.

3. Основные условия Договора:

3.1. Поставщик осуществляет поставку Покупателю Товара в количестве, порядке, сроки, по цене и на условиях поставки, согласованных Сторонами в Договоре, а Покупатель принять и оплатить его. Наименование, характеристика Товара, единица измерения, его количество, цена за единицу измерения, общая цена договора фиксируются в Договоре.

3.2. Качество Товара должно соответствовать нормативам и стандартам, установленным законодательством ЛНР для товара данного вида. Поставщик предоставляет на Товар всю необходимую документацию (паспорт качества, сертификат (декларация) соответствия), предусмотренную действующим законодательством ЛНР.

Товар должен быть промаркирован и упакован Поставщиком в соответствии с ГОСТами и таким образом, чтобы гарантировать сохранность и целостность до принятия Товара Покупателем.

3.3. **Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика на склад покупателя по адресу: ЛНР, Луганская обл., город Счастье, улица Гагарина, 1 «О»,** на условиях DDP и DAP ИНКОТЕРМС 2010. **Расходы по транспортировке, оплате иных транспортных расходов осуществляются согласно условиям ИНКОТЕРМС 2010.** (Самовывоз возможен только в исключительных случаях, обусловленных невысокой стоимостью сделки и территориальной близостью склада/пункта Поставщика).

3.4. Оплата Товара осуществляется в официальной денежной единице, действующей на территории ЛНР - рублях, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета на оплату Товара. Днем осуществления платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок расчетов: в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после поставки Товара (исключение, когда 100% предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР).

3.5. Приемка Товара осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства ЛНР (в частности:

по количеству – согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6;

- по качеству – согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7).

3.6. Товар считается поставленным, а право собственности на него перешедшим к Покупателю в момент передачи Товара и сопроводительных документов на складе Покупателя, что подтверждается оформлением Сторонами товаросопроводительных документов.

3.7. Поставщик по Договору несет гарантийные обязательства по ремонту или замене Товара с недостатками в течении установленных гарантийных сроков для данного вида Товара.

3.8. Поставщик в случае просрочки поставки Товара, некомплектной поставки, недопоставки или поставки некачественного Товара, а также нарушения гарантийного обязательства по ремонту или замене Товара, согласно условиям Договора, уплачивает Покупателю пеню в размере 1% за каждый день просрочки, от стоимости не поставленного в срок, некомплектного, недопоставленного, поставленного некачественного Товара, подлежащего ремонту или замене.

В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

3.9. Досудебный порядок урегулирования спора для Сторон является обязательным.

3.10. Факсимильное воспроизведение подписи должностного лица на организационно-распорядительных, финансовых, бухгалтерских документах, в том числе товаросопроводительных документах, с помощью механического или иного копирования не допускается, согласно п. 2.7.12 Правил организации делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, утвержденным Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 № 109/17.

4. Предполагаемые сроки закупки товара с **февраля по апрель 2023**.

5. **Срок действия ценового предложения 30.04.2023.**

6. Поставщик должен находиться на общем режиме налогообложения либо на упрощенной системе налогообложения.

7. Коммерческое предложение должно быть идентично запросу.

8. Коммерческое предложение должно иметь реквизиты предприятия, контактные данные и содержать следующие сведения:

8.1. Наименование товара.
8.2. Технические характеристики товара.
8.3. Код по ДК016:2010 (по пятому знаку).
8.4. Марка ТС (при закупке автозапчастей).
8.5. Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.).
8.6. Единицы измерения. Количество.
8.7. Цена за единицу товара (руб.).
8.8. Общая цена (сумма) договора на условиях, указанных в запросе.
8.9. Срок действия предлагаемой цены.
8.10. Гарантийные обязательства на поставляемые товары.
8.11. Возможность поставки товара попозиционно.

Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем предприятия и скреплено печатью.

9. **Вместе с коммерческим предложением лицам, у которых с ГУП ЛНР «РСК» не было договорных отношений необходимо предоставить заверенные копии уставных документов, письмо подтверждающее банковские реквизиты Поставщика, разрешения на право реализации данного товара (при необходимости).**

Лицам, с которыми ГУП ЛНР «РСК» состоит или состояло в договорных отношениях, предоставление указанных в этом пункте документов (кроме разрешения на право реализации данного товара (при необходимости) обязательно при внесенных в них изменениях.

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

10. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны ГУП ЛНР «РСК».

(форма ценового предложения подается Участником на фирменном бланке)

Председателю комиссии
по организации и проведению закупок
Первому заместителю
генерального директора
ГУП ЛНР «РСК»
Цыгольнику С. Н.

Ценовое предложение от _____ № _____

Мы, *(название Участника)*, предоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу о предоставлении ценовой информации ГУП ЛНР «РСК» от 14.02.2023 №_____ на арматуру.

Изучив запрос о предоставлении ценовых предложений, мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем право, возможность и соглашаемся выполнить все требования Покупателя и основные условия Договора, указанные в запросе о предоставлении ценовых предложений по следующим ценам:

№ п/п	Наименование Товара у поставщика	Наименование Товара (по коду ДК)	Технические характеристики товара	Код по ДК016:2010 (по пятому знаку)	Страна производства (ЛНР, РФ и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм., руб.
1		Вентиль 15кч33п ду20 ру16	Вентиль 15КЧ33П ДУ20 РУ16, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с содержанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	28	
2		Вентиль 15с22нж ду50 ру10	Вентиль 15с22нж ду50 ру10, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с содержанием	28.14.1		ШТ	12	

			твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое					
3		Задвижка 31с38нж ду50 ру16	Задвижка 31с38нж ду50 ру16 , Рабочая среда I – вода, воздух, пар, природный газ, аммиак, нефть и нефтехимические продукты, жидкие и газообразные углеводородные и другие среды; Температура рабочей среды Для рабочих сред: I – не более +450 °С; Класс герметичности В, С; Присоединение к трубопроводу: Фланцевое (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: Ручное (маховик); Климатическое исполнение У1, УХЛ1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	1	
4		Задвижка 30ч6бр ду100 ру10	Задвижка 30Ч6БР Ду100, Ру10 , Рабочая среда I – вода, пар; Температура рабочей среды Для рабочих сред: I – не более +225 °С; Класс герметичности В, С; Присоединение к трубопроводу: Фланцевое по ДСТУ EN 1092-2, ДСТУ ISO 7005-2 (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: Ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150;	28.14.1		ШТ	8	

			Установочное положение: Любое					
5		Задвижка 30ч6бр ду50 ру10	Задвижка 30ч6бр ду50 ру10 (фланцевая), Рабочая среда I – вода, пар; Температура рабочей среды Для рабочих сред: I – не более +225 °С; Класс герметичности В, С; Присоединение к трубопроводу: Фланцевое по ДСТУ EN 1092-2, ДСТУ ISO 7005-2 (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: Ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	11	
6		Задвижка 30ч6бр ду80 ру10	Задвижка 30ч6бр ду80 ру10 (фланцевая), Рабочая среда I – вода, пар; Температура рабочей среды Для рабочих сред: I – не более +225 °С; Класс герметичности В, С; Присоединение к трубопроводу: Фланцевое по ДСТУ EN 1092-2, ДСТУ ISO 7005-2 (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: Ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	16	
7		Вентиль 15кч33п ду25 ру16	Вентиль 15кч33п ду25 ру16, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с содержанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное	28.14.1		ШТ	4	

			(маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое					
8		Вентиль 998-20-0	Вентиль 998-20-0, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с содержанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	118	
9		Клапан регулирующий питательный ДУ-250 с электроприводом ЭИ10.250.00.000аэсб	Клапан регулирующий пита-тельный ДУ-250 с электроприводом Клапан регулирующий золотникового типа (неполно оборотные с неразгруженным золотником); Рабочая среда: вода-пар; Температура рабочей среды не более +300 °С; давление Рр 10МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: рукояткой под электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком (шпинделем) вверх» с направлением потока рабочей среды согласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия ЭИ10.250.00.000аэсб.	28.14.1		ШТ	1	

10		Клапан регулирующий питательный ДУ-100 с электроприводом ЭИ10.100.00.000аэсб	Клапан регулирующий питательный ДУ-100 с электроприводом ЭИ10.100.00.000аэсб. Клапан регулирующий золотникового типа (неполно оборотные с неразгруженным золотником); Рабочая среда: вода-пар; Температура рабочей среды не более +300 °С; давление Рр 10МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: рукояткой под электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком (шпинделем) вверх» с направлением потока рабочей среды согласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия	28.14.1		ШТ	1	
11		Задвижка 1120-100-Э ДУ100 РУ373 с эл. приводом	Задвижка 1120-100-Э Ду100, Ру373 под электропривод, Рабочая среда: вода; Температура рабочей среды не более +280 °С; давление Рр 37,3МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Направление подачи среды: Любое	28.14.1		ШТ	3	
12		Клапан регулирующий поворотно торцевой ДУ-20 с электроприводом ЭИ43.20.00.000.э2	Клапан регулирующий поворотно торцевой ДУ-20 с электро-приводом ЭИ43.20.00.000.э2. Клапан регулирующий золотникового типа (неполно оборотные с неразгруженным золотником); Рабочая среда: вода-пар;	28.14.1		ШТ	8	

			Температура рабочей среды не более +300 °С; давление Рр 10МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: рукояткой под электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком (шпинделем) вверх» с направлением потока рабочей среды согласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия					
13		Клапан регулирующий НД65. ЭИ56.65.00.000тч1	Клапан регулирующий НД65. ЭИ56.65.00.000тч1. Клапан регулирующий золотникового типа (неполно оборотные с неразгруженным золотником); Рабочая среда: вода-пар; Температура рабочей среды не более +300 °С; давление Рр 10МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: рукояткой под электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: на горизонтальных участках трубопроводов в положении «штоком (шпинделем) вверх» с направлением потока рабочей среды со-гласно стрелке, нанесенной на корпусе изделия	28.14.1		ШТ	4	
14		Клапан АПФ мазутный ДУ-20 с электроприводом	ГОСТ 15150	28.14.1		ШТ	8	

		ЭИ84.20.00.000мэпс						
15		Вентиль 1053-50-0	Вентиль 1053-50-0, предназначен для установки на оборудовании и трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) с соответствующими рабочими средами и параметрами с целью отключения или включения потока рабочей среды; Рабочая среда: пар; Температура рабочей среды не более +560 °С; давление Рр 13,7МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: маховик (рычаг); Уплотнительная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: любое	28.14.1		ШТ	22	
16		Задвижка 1120-100-КЗ	Задвижка 1120-100- КЗ, рабочая среда: вода; Температура рабочей среды не более +280 °С; давление Рр 37,3МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: электропривод; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Направление подачи среды: Любое	28.14.1		ШТ	2	
17		Вентиль 588-10-0	Вентиль 588-10-0, предназначен для установки на оборудовании и трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) с соответствующими рабочими средами и	28.14.1		ШТ	36	

			параметрами с целью отключения или включения потока рабочей среды; Рабочая среда: пар; Температура рабочей среды не более +560 °С; давление Рр 13,7МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: маховик (рычаг); Уплотнитель-ная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: любое					
18		Устр. указателя уровня 12с13бк ду20	Устройство указателя уровня 12с13бк ду20	28.14.1		ШТ	4	
19		Вентиль 999-20-0	Вентиль 999-20-0, предназначен для установки на оборудовании и трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) с соответствующими рабочими средами и параметрами с целью отключения или включения потока рабочей среды; Рабочая среда: вода; Температура рабочей среды не более +280 °С; давление Рр 37,3МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: маховик (рычаг); Уплотнительная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: любое	28.14.1		ШТ	11	

20		Вентиль 15кч33п ду50 ру10	Вентиль 15кч33п ду50 ру10, Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с со-держанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	5	
21		Вентиль 589-10-0	Вентиль 589-10-0, предназначен для установки на оборудовании и трубопроводах тепловых электрических станций (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) с соответствующими рабочими средами и параметрами с целью отключения или включения потока рабочей среды; Рабочая среда: вода; Температура рабочей среды не более +280 °С; давление Рр 37,3МПа Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: под приварку; Управление: маховик (рычаг); Уплотнительная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей; Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150; Установочное положение клапанов: любое	28.14.1		ШТ	6	
22		Вентиль 15кч19п ду20 ру16	Вентиль 15кч19п ду20 ру16. Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с со-держанием твердых частиц в	28.14.1		ШТ	3	

			жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое					
23		Вентиль 15б6бк ду15 ру16	Вентиль 15б6бк ду15 ру16. Рабочая среда: I – вода (в том числе вода технологическая с примесью песка и глины с со-держанием твердых частиц в жидкости 10–15 % и 40–42 % раствор едкого натрия), вода-пар, пар; Класс герметичности В; Тип затвора – золотниковый: З; Присоединение к трубопроводу: муфтовое – м; Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	5	
24		Клапан запорный 15нж65нж ду80 (с обратными фланцами)	Клапан запорный 15НЖ65НЖ ДУ80 РУ16, Рабочая среда: II – жидкие агрессивные среды, природный газ с содержанием сероводорода до 6 %, взрывопожароопасные газы, пары кислот, другие газы, нейтральные по отношению к материалу основных деталей изделия; Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: фланцевое (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150;	28.14.1		ШТ	7	

			Установочное положение: Любое					
25		Вентиль 15нж65нж ду80	Вентиль 15нж65нж ду80. Рабочая среда: II – жидкие агрессивные среды, природный газ с содержанием сероводорода до 6 %, взрывопожароопасные газы, пары кислот, другие газы, нейтральные по отношению к материалу основных деталей изделия; Класс герметичности В; Присоединение к трубопроводу: фланцевое (соответствуют ГОСТ 12815); Управление: ручное (маховик); Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150; Установочное положение: Любое	28.14.1		ШТ	1	

Общая сумма договора: _____ (_____).
(прописью)

Срок действия предлагаемой цены: _____.
Гарантийные обязательства на поставляемые товары: _____.
Срок поставки: _____.
Порядок расчетов: _____ (в случае, если общая сумма ценового предложения превышает 500 тыс. руб., то предоплата не должна превышать 50 % от общей суммы закупки, окончательная оплата - после выполнения Работ (исключение, когда 100 % предоплата предусмотрена в нормах действующего законодательства ЛНР)).
Поставка осуществляется на склад Покупателя.
Возможность поставки Товара попозиционно: _____.

Директор _____(Ф.И.О)
М.П. *(подпись)*

дата